

Опорни блокове
(за тръби ПЕВП DN160 ~ DN250)

Дъга




тройник(тапа)




Вид	Размери (см)								
	A	a	c	e	B	b	H	h1	h2
Дъга 30°	60	30	30	30	70	30	45	30	15
Дъга 45°	65	35	30	35	80	30	55	40	15
Дъга 90°	70	40	30	40	120	60	70	50	20
тройник (тапа)	75	40	35	35	90	–	60	40	20

Опорни блокове
(за тръби ПЕВП DN90 ~ DN140)

Дъга



тройник(тапа)



Вид	Размери (см)								
	A	a	c	e	B	b	H	h1	h2
Дъга 30°	45	25	20	30	40	20	30	20	10
Дъга 45°	50	30	20	30	50	30	35	25	10
Дъга 90°	55	35	20	35	70	40	45	30	15
тройник(тапа)	55	30	25	40	60	–	40	25	15

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 04939
инж. САША ДИМИТРОВА КРАЙЧЕВА
Подпис .....
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПЛП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА
КИИП
Секция: ВС
Части на проекта: по удостоверение за ППП

Обект:«Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа на с.Старцево»

Чертеж: ДЕТАЙЛ ЗА МОНТАЖ НА ПОЖАРЕН ХИДРАНТ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

Проектант :	инж.С.Крайчева	
Водещ проектант :	инж.С.Крайчева	
Мащаб:1:1000	дата 2017 г.	
Фаза: РП		Лист 10