Ситуация М :150



Забележки:

1. Всички размери са в [cm], освен ако не е посочено друго на чертежа.
2. Всички нива са в [м] по Балтийската Височинна система.
3. Всички координата са в [см] съгласно действаща координатна система от 1970г.
4. Настоящият чертеж да се разглежда съвместно с всички останали чертежи , Обяснителната записка и с Техническата спесификация за обекта.
5. Минималните изисквания към бетоните, съгласно БДС EN 206-1, включително БДС EN 206-1 / НА, са следните:
   за подпорна стена:
   - клас по якост на натиск - клас С30/37
   - клас по въздействие на околната среда - XC3, XF1
6. Насипите се изпълняват от подходящ материал, не съдържащ глинести примеси
6. Използването на тежка вибрационна и уплътнителна техника върху стената е забранено .
7. Насипите се уплатняват на хоризонтални пластове с максимална дебелина 30см до достигане на уплътняване до 95% по метода на Проктор.

Точка	Координата [X]	Координата [Y]
A1	446368809.3	865184319.5
A10	446374118.9	865184860.5
A2	446369386.9	865184482.3
A3	446369953.5	865184643.0
A4	446370547.3	865184677.8
A5	446371147.5	865184763.3
A6	446371730.8	865184897.7
A7	446372320.7	865184910.6
A8	446372918.0	865184887.7
A9	446373519.1	865184874.1

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 0802
инж. СТОЕВ АНДЖИЕВ
КИИП
2016 г. (дата)
(подпис)
ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ част КОНСТРУКТИВНА

ЗЛАТОГРАД * ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНСКО ТЕРИТОРИАЛНО, ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ * ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
ОДОБРЕШИЯ ПРОЕКТ:
Гл. архитект:
23.06.2016 г.

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
КИИП
Регистрационен № 13866
Секция: КСС
инж. КАМЕН СЕВДАЛИНОВ МИЗОВ
Части на проекта: по удостоверение за ППП
Подпис:
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ППП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА
Печати:

Обект : Подпорна стена под общински път SML3108 Долен - Станкова махала - мах.Дуганица при км 3+900 , с.Долен , общ.Златоград

Възложител: Община Златоград

Част: .Конструкции

Фаза: Технически проект

Ситуация	М А3

СК	инж. Камен Мизов	
Геод	инж. Радослав Узунов	
ПБЗ	инж. Камен Мизов	
Геол	инж.Константин Перьов	

"Мизов-84" ЕООД
гр.Златоград , ул.Христо Ботев 4
e-mail: kemb@abv.bg
GSM: 0888 / 433 - 892 , 0893 / 405 - 892

02.2015 г.	Водещ проектант: ..... инж.Камен Мизов	01/04