

заземление с 2 бр. стом. поц. колове
50/50/1500 дълги – в земя R<20ома

контролна ревизионна кутия

спусък от екст. ал.проводник AlMgSi Ф8

rox=8.5m

Скоба за керемиди

Мълниеприемен прът H=4 м

спусък от ал.проводник AlMgSi Ф8


Скоба за керемиди

спусък от екструдирани ал.проводник AlMgSi Ф8

контролна ревизионна кутия

заземление с 2 бр. стом. поц. колове
50/50/1500 дълги – в земя R<20ома

ДЕТАЙЛ НА МЪЛНИЕЗАЩИТНО ЗАЗЕМЛЕНИЕ



Възложител:

Община Златоград

Съгласувал Възложител:

Мирослав Янчев (кмет)




Обект: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на сграда на многофамилна жилищна сграда на ул. "Дельо Войвода" № 1 в гр.Златоград - СС "Пролет"

Съдържание: Мълниезащита

Проектант:

инж.Пл.Саралийски



Съгласували проектант:

Архитектура:

ЕП:

Конструкция:

ПБ:

ВиК:

ОВВ и ЕЕ:

Фаза: ТП

Дата: 07.2018

Част: ЕП

Масштаб: 1:75

Чертеж: 1