



заземление с 2 бр. стом. поц. колове
50/50/1500 дълги – в земя R<20ома
контролна ревизионна кутия
спусък от екструдиран ал.проводник AlMgSi Ф8



ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
ОДОБРЯВАМ:
Гл.архитект:.....
2018..г.

ДИРЕКЦИЯ
"СТРОИТВО
НА ТЕРИТОРИЯТА"
ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
АДМИНИСТРАЦИЯ

заземление с 2 бр. стом. поц. колове
50/50/1500 дълги – в земя R<20ома
контролна ревизионна кутия
спусък от екструдиран ал.проводник AlMgSi Ф8

Въложител:
Община Златоград
Съгласувал Въложител:
Мирослав Янчев (кмет)

Обект: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на
страда на многофамилна жилищна среда на ул. "Дейо Яворов" № 9 в
гр.Златоград - СС,Сарапийски

Съдържание: Мълниезащита

Проектант: инж.Пл.Сарапийски
КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 12510
инж. ПЛАМЕН
АСЕНОВ САРАПИЙСКИ
Подпис:

Съгласували проектантис:
Архитектур: ЕЛ:
Конструкции: ПЕ:
ВМС: ЕЕ:

Фаза: ТП Дата: 07.2018
Част: ЕЛ Машаб: 1:100 Чертеж: 1